

Hinweise zu Brandfallsteuerungen

über die BMA wird angesteuert:

- Personenaufzüge fahren in das XX oder Ausweichgeschoss
- Abschaltung der Lüftungszentrale Laden 1
- Abschaltung Lüftungszentrale XX
- Ansteuerung automatische Zuluftöffnung Bereich XX

Die Alarmierung im Objekt erfolgt über:

- Akustische Signalgeber in allen geschossen / Gebäuden
- Optische Signalgeber in den Fluren der Wohngruppe
- Parallel auf die DECT Telefone im Bereich XX
- Parallelanzeigetableaus an den Standorten XX

